

Selvitys Kotilahden sairaala-alueen sähköliittymistä ja mittauksista

Alueen sähköliittymä (1 kpl) on Kotilahden sairaalan teknisen rakennuksen pääkeskuksessa.

Teknisen rakennuksen pääkeskuksessa mittaukset seuraavasti:

1. Kotilahden sairaala, päämittaus  
Keittiö, alamittaus
2. Päiväkoti Metsätähti: päämittaus
3. Kotikartano: päämittaus
4. Kotilahti tekninen rakennus: päämittaus
5. Entisen talouspäällikön asunto: päämittaus

Selvitys Kotilahden sairaala-alueen LV-tekniikasta

Kiinteistöjen kaukolämmön energianmittaus Fortum ja käyttövedenmittaus Joensuun Vesi on toteutettu seuraavasti:

Kaukolämmön Fortum energianmittaus:

- rak 2 ja rak 3 yhteinen energianmittaus
- rak 1 ja rak 4 yhteinen energianmittaus
- rak 5 oma energianmittaus

Käyttöveden Joensuun Vesi mittaus:

- rak 2 ja rak 3 yhteinen käyttövedenmittaus
- rak 1 ja rak 4 yhteinen käyttövedenmittaus
- rak 5 oma käyttövedenmittaus

Huomioitava:

- Kotilahden alueelta käyttövesisyötöt Kotilahdentie 3 ja 5 kiinteistöihin (katso Jns Vesi johtokartta). Miten kytketty?
- Kotilahden alueen kaikki kv-käyttövesi kiertää rak 3 kautta

Lisätietoja talotekniikasta:

talonhuoltoinsinööri Arto Puoskari, puh. 040 720 4530, arto.puoskari@jns.fi

talonhuoltoinsinööri Jukka Puurtinen, puh. 050 356 4025, jukka.puurtinen@jns.fi